

Pytania do SWZ i projektów (część 3)

15) Czy w fasadzie MB-SR50N EI EFEKT istnieje możliwość zastosowania podziału szyb ? z informacji uzyskanych od różnych producentów wynika, że nie produkuje się szyb typu EI60 o wysokości ~3500mm?

Proponowana odpowiedź: projekt przeszkleń został wykonany w konsultacji z producentami systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamiennie. Przed montażem rozwiązania inne, niż przewidziane w projekcie należy uzgodnić z Zamawiającym.

16) Czy w fasadzie MB-SR50N EI EFEKT w miejscach gdzie stosunek szerokości do wysokości jest mniejszy niż 1:10 można zastosować zamiast szyby panele aluminiowe?

Proponowana odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozwiązania zamiennie, jednak przed ich realizacją należy uzyskać uzgodnienie Zamawiającego.

17) Czy okna uchylne O1 i O3 są oknami jedno czy dwuskrzydłowymi?

Proponowana odpowiedź: Dla obu okien dopuszcza się zastosowanie okna jednoskrzydłowego uchylnego lub uchylnego z częścią nieotwieraną.

18) Prosimy o ponowne wyjaśnienie przez Zamawiającego z jakiego materiału (np. rodzaj drewna, sposobu wykończenia itp.) ma być wykonane deskowanie elewacyjne 15x160 cm.

Elewacja z modrzewia syberyjskiego impregnowanego na podkonstrukcji drewnianej z montażem przy pomocy łączników, śrub i wkrętów ze stali nierdzewnej.